

Informe de evaluación ambiental del proyecto constructivo IT-2269 que se desarrollará en el área ecológica de Parque Leloir

Se elabora el presente informe con el objeto de poder determinar si el desarrollo del proyecto constructivo identificado como IT-2269 podría quedar alcanzado por la aplicación del Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de Naturgy BAN S.A.

Si bien este proyecto, por su extensión, debería considerarse como “obra menor”, la situación de estar dentro de un área ecológica protegida obliga a tener que elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo con lo que establece la NAG-153.

Sin embargo, el ENARGAS tras haberse notificado de las particularidades que revisten algunos proyectos constructivos de Parque Leloir, se expide favorablemente en la aplicación del MPA, siempre y cuando el análisis ambiental “in situ” efectuado por nuestra área de Medioambiente evalúe y determine que no es necesario elaborar y presentar un EIA.

En consideración a lo planteado y con el objeto de poder evaluar el impacto que este proyecto ocasionaría en el ambiente, quién suscribe (responsable en materia ambiental de Naturgy BAN S.A.) se hizo presente el 29 de septiembre de 2021, en la zona donde se desarrollarán los trabajos.

Del análisis en campo surge, que el proyecto se corresponde con una extensión de 26 metros de red de distribución de gas natural, de 50 mm de diámetro en polietileno y en media presión, que se instalará sobre la calle Aguirre a lo largo de una vereda constituida en gran proporción por suelo natural. Sobre la misma se observa un árbol que posee un diámetro $\leq 0,60$ metros tomado desde su base, que se encuentra ubicado a aproximadamente 0,60 metros de la línea municipal existente (se adjunta material fotográfico). En consideración a la disposición del único ejemplar arbóreo observado a lo largo de la traza, la distribución de sus raíces en el terreno, las tareas de zanjeo de tipo manual que se realizarán y la posible ubicación de la tubería, se estima conveniente que el proyecto en cuestión quede alcanzado por el uso del MPA, a través de la elaboración de una DDJJ.

Sin embargo y a efectos de actuar con un criterio respetuoso de la Norma NAG-153 vigente, sin descuidar los objetivos de la Ordenanza N° 2013/07 del Municipio de Ituzaingó, en cuanto a que las obras no deberán comprometer especies arbóreas; se deberá hacer especial hincapié en el PE.04764.AR “*Mitigación del impacto ambiental durante tareas de excavación*” y en el tendido de la cañería, la que en cumplimiento con lo dispuesto por la NAG-140, deberá instalarse lo más alejado posible de los árboles existentes.

Es muy probable que durante las tareas de zanjeo, los operarios se encuentren con alguna de sus raíces como consecuencia de los trabajos de excavación; principalmente, con aquellas tareas que se desarrollen en proximidad del ejemplar. Se recomienda hacer énfasis en esta situación, teniendo especial cuidado de no producir daños en la integridad de las raíces de esta especie, ubicada a 0,60 metros de la línea municipal, sobre el frente del domicilio donde se prestará el servicio, en calle Aguirre N° 153, en la localidad de Villa Udaondo.

Más allá de lo vertido es importante destacar el temperamento que debe aplicar el gestor de obra de Naturgy BAN, el cual deberá velar por que se dé cumplimiento a las recomendaciones vertidas en el presente informe, en consideración a los compromisos asumidos con el ENARGAS y para evitar sanciones económicas por parte del Municipio de Ituzaingó.

Se adjunta a la presente, proyecto del IT-2269 y DDJJ aprobada, a fin de poder iniciar la obra referida.

Material fotográfico



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.

La primera fotografía permite observar el sitio desde donde se empalmará con la cañería de polietileno existente \varnothing 50 mm, a aproximadamente 14 metros de la intersección de las calles Santos Vega y Aguirre. Para continuar extendiéndose por esta última con sentido a calle Del Pretal a lo largo de la traza que refieren las fotos 2, 3 y 4. Finalizando su trayectoria tras cubrir el lote 12b que figura indicado en el proyecto constructivo (IT-2269), de acuerdo con lo que se observa en la foto 5.

Quedo a disposición para cualquier consulta que se requiera.
Cordialmente.



Daniel P. Cassano
Medioambiente
Naturgy BAN S.A.